

시험확인서

「실내공기질 관리법」 제11조제2항, 같은 법 시행령 제6조제3항(같은 조 제5항에 따라 준용되는 경우를 포함합니다) 및 같은 법 시행규칙 제10조의2제2항에 따라 건축자재의 오염물질 방출 여부에 대한 시험확인서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

제품명	삼성인테리어필름 비방염	제조회사명(대표자)	(주)삼성필름 (황호기)
접수번호	210915-02	시료채취장소	경기도 포천시 영중면 영일로 215-35
시료채취 일시	2021년 09월 15일	접수일자	2021.09.15.
시료채취 방법	건축자재 오염물질 방출시험 관리지침에 따름	검사목적	확인 시험 (신규)
대상건축자재 [] 접착제, [] 페인트, [] 실란트(sealant), [] 퍼티(putty), [x] 벽지, [] 바닥재, [] 기타()			

2. 오염물질 방출 시험 결과

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준 초과항목	없음

나. 항목별 검사결과

검사항목	기준(mg/m ³ · h)	시험결과(mg/m ³ · h)
총휘발성유기화합물 방출량	4.0 이하	0.263
톨루엔 방출량	0.08 이하	0.004
폼알데하이드 방출량	0.02 이하	불검출 (검출한계 0.0001)

3. 유효기간 : 2021년 10월 14일 ~ 2024년 10월 13일

아람기술이앤지(주)



시험확인서

「실내공기질 관리법」 제11조제2항, 같은 법 시행령 제6조제3항(같은 조 제5항에 따라 준용되는 경우를 포함합니다) 및 같은 법 시행규칙 제10조의2제2항에 따라 건축자재의 오염물질 방출 여부에 대한 시험확인서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

제품명	삼성인테리어필름 방염	제조회사명(대표자)	(주)삼성필름 (황호기)
접수번호	210915-01	시료채취장소	경기도 포천시 영중면 영일로 215-35
시료채취 일시	2021년 09월 15일	접수일자	2021.09.15.
시료채취 방법	건축자재 오염물질 방출시험 관리지침에 따름	검사목적	확인 시험 (신규)
대상건축자재 [] 접착제, [] 페인트, [] 실란트(sealant), [] 퍼티(putty), [√] 벽지, [] 바닥재, [] 기타()			

2. 오염물질 방출 시험 결과

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준 초과항목	없음

나. 항목별 검사결과

검사항목	기준(mg/m ³ · h)	시험결과(mg/m ³ · h)
총휘발성유기화합물 방출량	4.0 이하	0.259
톨루엔 방출량	0.08 이하	0.001
폼알데하이드 방출량	0.02 이하	불검출 (검출한계 0.0001)

3. 유효기간 : 2021년 10월 14일 ~ 2024년 10월 13일

아람기술이앤지(주)

